




首层给排水、消防平面图 1:100

注：灭火器操作使用时带电设备电压超过1kV，未断电时，不得使用灭火器扑救

声明：图纸版权属本公司所有，未经许可，不得翻印复制作为其他工程之用；图纸未经建设行政主管部门批准及未通过施工图审查不得用于施工。									
审 定	蒙明志			广东省轻纺建筑设计院有限公司					
项目负责人	张晓晖								
专业负责人	王 临			工程设计资质（甲、乙级）：A244006414；城乡规划资质（乙级）：23440122					
审 核	王 临			专业	给排水	云浮市云安区白石镇裕盛农业有限公司	工程号	J100	版别
校 核	陈 锋			阶段	施工	云安区白石镇酒业产业园建设工程(二期)	图号	J100-SSH7-05	
设 计	张宇佳			比例	1: 100	二期业务楼		条 码 区	
制 图	张宇佳			日期	202412	首层给排水、消防平面图			