

	1	2	3	4	5	6	7	8
总图								
工艺								
建筑								
结构								
给排水								
电力								
热力								
暖通								
仪表								
设备								
B								
C								
D								
E								
F								
G								
H								

TP-1#-01~02(自带止回阀)
风量：120m³/h；
电源：220V/50Hz/1φ；
参考电量：40w
防雨百叶（带防虫网）：200×200mm
贴梁底安装

BP-1#-01、02(自带止回阀)
风量：200m³/h，单相，参考功率：40w
开孔尺寸：250×250mm，贴梁底安
装（有吊顶需安装在吊顶下）

BP-1#-03(自带止回阀)
风量：500m³/h，单相，参考功率：40w
开孔尺寸：300×300mm，贴梁底安
装（有吊顶需安装在吊顶下）

CEP-1#-01、02（防爆兼事故平时风机）
风量：1500m³/h，三相电，参考功率：0.25kw
开孔尺寸：500×500mm，贴梁底安装（有吊顶需
安装在吊顶下）

BP-1#-04~06(自带止回阀)
风量：500m³/h，单相，参考功率：40w
开孔尺寸：300×300mm，吊顶下安装

BP-1#-07、08(自带止回阀)
风量：500m³/h，单相，参考功率：40w
开孔尺寸：300×300mm，贴梁底安
装（有吊顶需安装在吊顶下）

首层通风平面布置图 1:100

广东省轻纺建筑设计院有限公司
工程设计资质（甲、乙级）：A244006414；城乡规划资质（乙级）：142056
云浮市云安区白石镇裕盛农业有限公司
工程号 J100 | 版别 0
云安区白石镇酒北产业园建设工程(二期)
图号 J100-SNT7-08
二期业务楼
首层通风平面布置图
条 码 区