



- 说明：
- 楼梯栏杆做法详国标22J403-1(8)，楼梯栏杆 304不锈钢竖向受力杆的壁厚均不小于2.0mm，栏杆承受的水平荷载不小于1.5kN/m，竖向荷载不小于1.2kN/m。
  - 扶手高度自踏步前缘线量至上部扶手顶面900高，靠楼梯井一侧水平扶手以及楼梯顶层的水平扶手长度超过500时，其高度1050高，栏杆高度均为自建筑完成面算起。
  - 临空处的栏杆采用防攀爬的构造，垂直杆栏杆其杆件净距110。水平荷载不小于1.5KN/m。
  - 外露铁件采用防锈漆打底，面刷黑色调和漆两度。
  - 水平段栏杆底部100mm不留空。
  - 扶手末端连接选用国标22J403-1(7)。
  - 楼梯踏步防滑条选用国标22J403-1(9)。
  - 120宽翻边做法选用国标22J403-1(10)。
  - 楼梯首层起步处栏杆加强做法选用国标22J403-1(12)。
  - 楼梯栏杆防滑块做法选用国标22J403-1(11)。
  - 无障碍楼梯做法详《建筑与市政工程无障碍通用规范》2.7.1 和 2.7.2 条。

声明：图纸版权属本公司所有，未经许可，不得翻印复制作为其他工程之用；图纸未经建设行政主管部门批准及未通过施工图审查不得用于施工。									
审 定	蒙明志			广东省轻纺建筑设计院有限公司					
项目负责人	张晓晖			工程设计资质（甲、乙级）：A244006414；城乡规划资质（乙级）：23440122					
专业负责人	张晓晖		专业	建筑	云浮市云安区白石镇裕盛农业有限公司	工程号	J100	版别	0
审 核	张晓晖		阶段	施工	云安区白石镇酒北产业园建设工程(二期)	图号	J100-STJ7-10		
校 核	黄向辉		比例	1:50	二期业务楼	条 码 区			
设 计	范华君		日期	202412	楼梯大样图二				