

郁南县发展和改革局文件

郁发改投审〔2025〕71号



郁南县发展和改革局关于郁南县县城自来水管网扩容改造建设项目可行性研究报告的批复

郁南县住房和城乡建设局：

你局《关于对郁南县县城自来水管网扩容改造建设项目可行性研究报告进行审批的申请》及有关资料收悉，经研究，现批复如下：

一、为促进郁南县经济发展，完善区域供水设施，我局同意批准该项目可行性研究报告。

二、项目代码：2507-445322-04-01-235192。

项目建设地点位于云浮市郁南县城区西宁大道（高山底至新灶口）路段、城区封开连接线（新中医院至九星大道交汇处）路段、城区高铁大道（封开连接线交汇处至南广高铁郁南站）路段、城区西宁大道至城区北部片矿区自来水厂路段，城区仁冲、竹围、王牛头片区。

四、项目建设内容及规模为：（1）城区西宁大道（高山底至新灶口）路段沿西宁大道从高山底至新灶口路段，新建DN400供水管

道长度约为2800米，新建钢筋混凝土井及预留接口井约至15座，路面破除及恢复面积约为5600平方米；（2）县城区封开连接线（新中医院至九星大道交汇处）路段沿封开连接线从新中医院至九星大道交汇处路段，新建DN400供水管道长度约为3500米，新建钢筋混凝土井及预留接口井约为20座；（3）县城区高铁大道（封开连接线交汇处至南广高铁郁南站）路段沿县城区高铁大道从封开连接线交汇处至南广高铁郁南站路段，新建DN400供水管道长度约为5000米，其中穿越高速公路管段长度约为200米，新建钢筋混凝土井及预留接口井约为30座，新建加压泵站约为1座，路面破除及恢复面积约9600平方米；（4）县城区西宁大道至城区北部片矿区自来水厂路段沿S279线从S279线支线与西宁大道交汇处（新灶村）至S279线与X473线交汇处路段和沿X473线从S279线与X473线交汇处至城区北部片矿区自来水厂路段，新建DN300供水管道长度约为11000米，其中涉及穿越河流桥梁管段长度约为300米，涉及穿越高速公路管段长度约为100米，涉及穿越高铁铁路管段长度约为100米，新建钢筋混凝土井及预留接口井约为67座，新建加压泵站约为3座，其中1座加压泵站含水量调节池，路面破除及恢复面积约为21400平方米；（5）县城区仁冲、竹围、王牛头片区在县城区仁冲、竹围、王牛头片区新建DN200供水管道长度约为600米，新建钢筋混凝土井及预留接口井约为8座；（6）供水设施更新改造1项。

五、项目拟建设工期：12个月。

六、项目估算总投资11310万元，其中：工程费用8120万元、工

程建设其他费用2189.06万元、预备费820.44万元、用地费用180.5万元。项目所需建设资金除争取上级专项资金和债券资金外，不足部分由县政府统筹解决。

七、项目的招标范围、招标组织形式及招标方式须按审批部门招标核准意见执行（见附件）。

八、项目建设和运营过程中，要加强节能管理工作，落实好可行性研究报告提出的节能措施。

附：广东省工程招标核准意见表



公开方式：主动公开

附件：

广东省工程招标核准意见表

项目名称：郁南县县城自来水管网扩容改造建设项目

项目代码：2507-445322-04-01-235192

	招 标 范 围		招标组织形式		招 标 方 式		不采用 招标方式
	全部招 标	部分招 标	自行招 标	委托招 标	公开招 标	邀请招 标	
勘 察	核准			核准	核准		
设 计	核准			核准	核准		
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程	核准			核准	核准		
监 理	核准			核准	核准		
设 备	核准			核准	核准		
重要材料							
其 他							

核准意见：

根据《广东省发展改革委关于贯彻落实〈必须招标的工程项目规定〉有关事宜的通知》（粤发改稽察〔2018〕266号）的有关规定，核准该工程的勘察、设计、建安工程、监理、设备采用全部委托公开招标方式。



注：审批部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。