



中垣设计

贵州中垣设计有限公司  
Guizhou Zhongyuan Design Co., Ltd.

备注:  
1、本图须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。  
2、图中所有尺寸均以标注为准,除注明外,标高以米(m)为单位,其余均以毫米(mm)为单位。  
3、使用本图纸时,请同时参照各专业图纸,如有疑问,请及时与设计师联系。  
4、施工单位不得随意变更图纸,所有变更须征得设计师同意。  
5、请勿以比例尺度量此图,一切尺寸依图内数字所示为准。  
6、此图纸版权归本设计单位所有。

建设单位  
CONSTRUCTION UNIT  
罗定市双东环保工业园服务中心

工程名称  
PROJECT NAME  
禅城、罗定共建产业孵化基地  
配套设施一期

注册师印章  
REGISTRAR'S SEAL

出图专用章  
SPECIAL SEAL FOR DRAWING

项目负责人	吴丹	吴丹
专业负责人	孟庆愿	孟庆愿
审定人	唐银	唐银
审核人	孟庆愿	孟庆愿
校对	胡姗	胡姗
设计	孟庆愿	孟庆愿

图纸名称  
DRAWINGS TITLE  
一层厨房设备用电点位图

图纸比例	1:100
图号	电施-06
专业	电气
设计阶段	施工图
设计日期	2024.11

图例:

- 防水电插座 220V/50Hz/单相
- 电接线位 220V/50Hz/单相
- 电接线位 380V/50Hz/三相+接零+接地
- 三相接线开关制(示意用)
- 风柜星三角启动电接线位 380V/50Hz/三相七线
- 单相接线开关制(示意用)
- 距完成地台高
- 由天花落下
- 由完成地台做上
- 配电箱

备注:  
1. 所有的尺寸均以完成地面计算。  
2. 所有机电管道需藏墙或藏地。  
3. 所有电接线需预留2000MM长作为接驳用途。  
4. 烟罩灯电源线需接至每个烟罩灯位置,平均每米烟罩配置一个烟罩灯。  
5. 所有电接线位需提供电开关制连接。  
6. 此图只含厨房设备用电情况,并且每个区域需配置一个分电箱;  
7. 每个用电器需一独立线路连接,并在配电箱内有一独立开关控制  
8. 开关离地高度为1500MM(仅供参考);  
9. 所有风柜马达及净化设备线路需由控制箱接线位接至现场设备实际安装位置。  
10. 5.5KW及以上功率风柜电机属星三角启动模式。  
11. 表示方法说明: 功率KW,电压V  
安装高度H,设备名称  
未说明处参照国家相关规范进行施工。

工作范围

