


主要设备材料表					
序号	名 称	型 号 及 规 格	单 位	数 量	备 注
1	排油烟风机	风量25000m3/h 机外余压1008Pa 参考功率7.5KW	台	1	
2	油烟净化器	风量22000m3/h 净化效率达98%	台	1	
3	不锈钢风管	400*300	米	按图计算	厚1.2MM
4	不锈钢风管	500*400	米	按图计算	厚1.2MM
5	不锈钢风管	600*400	米	按图计算	厚1.2MM
6	不锈钢风管	900*600	米	按图计算	厚1.2MM
说明：未尽材料，据实增补。					



中垣设计

贵州中垣设计有限公司
Guizhou Zhongyuan Design Co., Ltd.

备注：

1、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效。

2、图中所有尺寸均以标注为准，除注明外，标高以米（m）为单位，其余均以毫米（mm）为单位。

3、使用本图纸时，请同时参照各专业图纸，如有疑问，请及时与设计师联系。

4、施工单位不得随意变更图纸，所有变更须经得设计师同意。

5、请勿以比例尺度量此图，一切尺寸依图内数字所示为准。

6、此图纸版权归本设计单位所有。

建设单位
CONSTRUCTION UNIT

罗定市双东环保工业园服务中心

工程名称
PROJECT NAME

禅城、罗定共建产业孵化基地
配套设施一期

注册师印章
REGISTRAR'S SEAL

出图专用章
SPECIAL SEAL FOR DRAWING

项目 负责人	吴丹	吴丹
专业 负责人	胡姗	胡姗
审 定 人	唐银	唐银
审 核 人	胡姗	胡姗
校 对	孙丽明	孙丽明
设 计	胡姗	胡姗

图纸名称
DRAWINGS TITLE

一层厨房排油烟平面图

图纸比例	1:100
图 号	暖施-01
专 业	暖通
设计阶段	施工图
设计日期	2024. 11