



序号	单位	意见	备注
9	广东电网有限责任公司云浮供电局	<p>一、经现场核实，来函提及地块不存在电力线路。</p> <p>二、我局建议预留公用配电房地。地块内靠佛云大道侧、靠纵二路侧各预留不少于100平方米的公用配电房地。</p> <p>三、我局建议实际用电需求由用户自行配置专用配电房地块内公用配电房地。地块内公用配电房地之间预留成环的电缆通道。纵二路、氢能大道建设时同步预留不少于6管电缆通道。</p>	
10	中国电信股份有限公司云浮分公司	该地块内没有中国电信所属管线及设备设施	
11	中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司	该地块红线内没有我公司管线。	
12	云浮市佛燃天然燃气有限公司	该区域内无我公司管线，无意见。距离FY06-01-48地块最近的燃气管为飞驰厂引入管，位于飞驰厂南门，距离FY06-01-48地块约340米，管径DN200，材质PE管。	
13	中国联合网络通信有限公司云浮分公司	地块不涉及联通管线。	
14	云浮市粤海水务有限公司	宗地周边我司供水管线现状情况：	





序号	单位	意见	备注
14	云浮市粤海水务自来水有限公司		
15	云浮市生态环境局	无相关情况报送。	
16	云浮市发展和改革委员会	无相关情况报送。	
17	云浮市交通运输局	无相关情况报送。	
18	云城区发展和改革委员会	无相关情况报送。	

