

云浮市云城区发展和改革局

云区发改投审〔2026〕34号

关于云浮市云城区燃气设施更新改造工程项目可行性研究报告的批复

云浮市云城区城市投资建设有限公司：

你公司报来的《关于云浮市云城区燃气设施更新改造工程项目可行性研究报告审批的申请》及有关材料收悉。经我局研究，现批复如下：

一、项目名称：云浮市云城区燃气设施更新改造工程项目。

二、建设依据：为加快推进城市燃气管道等老化设施更新改造工作，强化市政基础设施体系化建设，保障设施安全运行，提升城市安全韧性，推动城市高质量发展，根据《政府投资条例》有关要求，原则同意云浮市云城区燃气设施更新改造工程项目建设，项目统一代码为：2603-445302-89-02-102551。

三、项目单位：云浮市云城区城市投资建设有限公司（统一社会信用代码：91445302MADLJWBN97），负责本项目的建设管理。

四、项目建设地址：云浮市云城区辖区范围内。

五、项目建设规模和内容: (1) 改造 664 个小区居民户内安防设施, 其中涉及 51200 户居民加装一体式自闭阀 (自闭阀+手动球阀); 65011 户居民加装报警器 (配套紧急自动切断阀); 39500 户居民更换安防物联网表; 5138 户居民更换不锈钢波纹软管。(2) 改造 54 个小区庭院燃气管道, 共计 130.463km, 其中 15 个小区管道安装不规范改造 9.668km; 39 个小区庭院管道防腐翻新改造 120.795km。(3) 改造 12 个小区庭院出地管 320 处。(4) 其他燃气用户增设报警装置 1500 户。(5) 调压设施增加物联感知设备以及数字化内容, 包含小区老旧调压箱更新改造 160 台, 其中 17 台更换调压箱 (配备燃气泄漏监测), 143 台增设燃气泄漏监测, 以及管网末端 4 台调压箱增设加臭监测装置。(6) 阀门井加装泄漏监测改造 30 处以及数字化内容。(7) “瓶改管”改造 8015 户。以上改造区域为云浮市云城区区域, 天然气居民用户改造不含南盛镇、前锋镇、腰古镇、思劳镇; 其他燃气用户改造包含云城区行政区域范围内存在燃气安全隐患的用户。

六、项目总投资及资金来源: 项目估算总投资 16109.50 万元, 其中: 工程费用约 14133.23 万元、设计费约 247.85 万元、勘察费约 56.53 万元、监理费约 174.51 万元、其他费用约 1497.38 万元。资金来源为通过积极申请中央预算内资金、超长期国债、上级补助资金、政策性金融贷款、社会投资等各类资金解决。

七、计划建设工期: 2026 年 8 月至 2029 年 7 月

八、项目审批相关依据: 云城区人民政府常务会议纪要 (十七届 164 次〔2026〕9 号) 文件精神、云城区常委会

会议纪要（十四届〔2026〕15号）、区财政局出具的资金证明等。

九、项目核准招标事项：项目招标请严格按国家、省市有关规定执行，招标核准意见详见附件。

十、请依程序开展工作，项目完成初步设计后，其总概算必须送区财政部门审核后报我局审批，并按规定程序依法依规办理设计概算报批等手续。

特此批复。

附件：工程招标核准意见表（云浮市云城区燃气设施更新改造工程项目）

云浮市云城区发展和改革局

2026年5月19日

公开方式：主动公开

抄送：区人民政府办公室，区财政局，区审计局，区统计局，
区住房和城乡建设局，自然资源局。

云浮市云城区发展和改革局

2026年5月19日印发

（共印6份）