

郁南县发展和改革局文件

郁发改投审〔2024〕124号

关于郁南县城第二污水处理厂及管网工程 (一期)可行性研究报告调整的批复

郁南县住房和城乡建设局:

贵局提交《关于郁南县城第二污水处理厂及管网工程(一期)规模调整的申请》(郁建〔2024〕169号)及有关材料收悉。根据县委常委十四届第134次常委会、县政府十七届八十二次常务会议会议有关精神,经研究,原则同意郁南县城第二污水处理厂及管网工程(一期)可行性研究报告相关调整内容,具体调整信息如下:

一、同意该项目建设内容调整为:设计处理规模为1.0万 m^3/d ,配套建设DN400-DN800的污水管网总长度约8684米,一体化泵站2座。主要建(构)筑物有粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、调节池、AAO生化池和二沉池、水平管沉淀池、纤维转盘滤池、接触消毒池及巴氏计量槽、污泥浓缩池、污泥脱水机房、加氯加药间、鼓风机房及变配电室、生物除臭滤池、生产管理楼、进水监测间及出水检测间等。

二、项目拟建设工期:12个月。

三、工程估算总造价由 10924.09 万元调整为 15129.97 万元，其中，建筑安装工程费用由 6851.78 万元调整为 8036.84 万元，设备费由 1838.00 万元调整为 3658.91 万元，工程建设其他费由 1801.64 万元调整为 2713.75 万元，工程预备费由 432.67 万元调整为 720.47 万元。

四、除上述变更外，其他事项按《关于郁南县城第二污水处理厂及管网工程(一期)可行性研究报告的批复》（郁发改投审〔2023〕92号）。



公开方式：主动公开