

郁南县发展和改革局文件

郁发改投审〔2023〕92号

关于郁南县城第二污水处理厂及管网工程 (一期)项目可行性研究报告的批复

郁南县住房和城乡建设局:

贵局《关于郁南县城第二污水处理厂及管网工程(一期)可行性研究报告审批的申请》(郁建〔2023〕162号)及有关材料收悉。经研究,批复如下:

一、为完善郁南县城镇污水收集处理系统,提高污水集中处理率,改善城镇居民的生活条件,我局同意该项目可行性研究报告。

二、项目代码: 2210-445322-17-01-389131。

三、建设地点: 郁南县都城镇明塘奇妙农场西侧。

四、项目建设规模及内容: 项目新建污水处理规模1万m³/d, 主要建设内容包括新建粗格栅及提升泵房、调节池、细格栅及沉砂池、二沉池及污泥回流泵房、深度处理池、纤维转盘过滤池、接触消毒池及计量槽、加氯加药间及进水检测

间、污泥浓缩池及储泥池、新建污泥脱水机房及配置相应工艺设备，并配套建设污水排水管网，包括铺设主次干管13850米、支管5000米，建设一体化泵站2座。

五、项目拟建设工期：2024年1月至2024年12月。

六、工程估算总造价10924.09万元，其中建筑安装工程费6851.78万元，设备费用1838.00万元，工程建设其他费1801.64万元，工程预备费432.67万元。

七、资金来源：上级专项资金和债券资金，不足部分由县财政统筹解决。

八、项目的招标范围、招标组织形式及招标方式须按审批部门招标核准意见执行（见附件）。

九、项目建设和运营过程中，要加强节能管理工作，落实好可行性研究报告提出的节能措施。

十、请抓紧开展下一阶段工作，优化设计方案，尽快申请审批初步设计概算。

十一、本文自印发之日起有效期2年。

附件：广东省工程招标核准意见表



公开方式：主动公开

附件：

广东省工程招标核准意见表

项目名称：郁南县城第二污水处理厂及管网工程（一期）项目

项目代码：2210-445322-17-01-389131

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招 标	部分招 标	自行招 标	委托招 标	公开招 标	邀请招 标	
勘 察	核准			核准	核准		
设 计	核准			核准	核准		
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程	核准			核准	核准		
监 理	核准			核准	核准		
设 备	核准			核准	核准		
重要材料							
其 他							

核准意见：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》及《必须招标的工程项目规定》等有关规定和项目单位申请，该项目的勘察、设计、建筑工程、安装工程、监理、设备采用全部委托公开招标方式。



注：审批部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。